

別紙 7 「藍住町世代間交流施設整備事業の機能要件」電気設備諸元表

室名		電灯 ※ 1、2		コンセント ※3	通信					その他
		人感センサ ー	明るさ センサー		情報通信 有線	情報通信 無線 (Wifi) ※ 4	電話 ※ 5		TV共同受 信	
							外線	内線		
交 流 エ リ ア ※ 7	エントランス					○				※ 7 ※ 8
	オープンスペース					○	○公衆用	○	○	※ 7
	キッズスペース					○		○	○	※ 7
	施設事務室				○	○	○	○	○	
	ファミリー・サポート・センター事務				○	○	○	○	○	
	調理室・加工室			加工機器用電源		○		○		
	多目的室 1					○		○	○	※ 6
	多目的室 2					○		○	○	※ 6
	和室					○		○	○	
	倉庫 1 ～ 4					○				
	防災倉庫					○				
	便所	○				○				
	キッズトイレ	○				○				
	授乳室	○				○				
	給湯室	○				○				
	掃除用具入れ									
事 務 室 エ リ ア	社会福祉協議会事務室				○	○	○	○	○	
	相談室A					○		○		
	相談室B					○		○		
	倉庫A					○				
	消費生活センター事務室				○	○	○	○	○	
	シルバー人材センター事務室				○	○	○	○	○	
	倉庫B					○				
	婦人会事務室				○	○	○	○	○	
	陶芸室			電動ロクロ×3、焼 成用窯電源及びア		○		○		※9
	便所	○				○				
	給湯室	○				○				
	掃除用具入れ									
	事務室エリア廊下	○								※ 7
公衆便所	○								※ 7	
キッチンカー駐車スペース			キッチンカー用電							

備考

- ※ 1 電灯は全室に設置し、照度はJIS照度基準以上を確保すること。
- ※ 2 電灯は特記なき限り手元スイッチとする。出入口が2箇所以上ある場合、どちらの出入口でも点灯、消灯ができるように配慮すること。
- ※ 3 一般コンセントは全室に適宜設置すること。
- ※ 4 情報通信無線（Wifi）は適宜APを設置すること。
- ※ 5 電話機器は別途工事とする。
- ※ 6 多目的室 1，2 には拡声設備（単独のスピーカーシステム）を設けること。また、多目的室 1 は3分割対応とする。
- ※ 7 監視カメラ設置箇所を示す。モニターは施設事務所に設置すること。
- ※ 8 メインエントランス付近の屋外側には来館者用のインターフォンを設置し、施設事務室で応答できるようにすること。
- ※ 9 陶芸室「電動ロクロ：100V、5.1A、123W」「焼成用窯：200V、525A、10.5KW」